



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Теснанова, д. 16, корп. 1, г. Архангельск, 163045
http://szap.gosnadzor.ru, E-mail: arkhangelsk@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон/факс: (8182) 21-20-80

Архангельск,
ул. Теснанова, 16, корп. 1

« 14 » ноября 20 17 г.
17 час 00 мин

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

№ 56-7050-3792/ПР

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора 14.11.2017 г.
Основание проведения проверки: распоряжение №56-7050/Рк от 28 сентября 2017 года заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Пивоварова Э.А.

Лицо (а), проводившие проверку:

- государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Архангельской области Худяков Алексей Сергеевич;

Наименование организации Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ягринская гимназия» (МАОУ «Ягринская гимназия»)

ИНН 2902016235, ОГРН 1022900840610

При проведении проверки присутствовали:

Соловьев Александр Леонидович – Зам. директора по АХР МАОУ «Ягринская гимназия».

Дата, время, место проведения проверки:

С «17» октября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до «14» ноября 2017 г. 17 час. 00 мин.

Продолжительность 20 рабочих дней.

по адресу/адресам:

164524, Архангельская область, г. Северодвинск, бульвар Приморский, д. 50.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений: указаны в Акте проверки от 14.11.2017 г. № 56-7050-3792/А.

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу предписывается устранить выявленные нарушения обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок исполнения
1	2	3	4
1	В МАОУ «Ягринская гимназия» приказом руководителя не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство	п. 1.2.3 ПТЭЭП	01.11.2018

Перечень использованных сокращений:

ПТЭЭП – «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказы Минэнерго от 13.01.2003 №6, зарег. в Министерстве юстиций РФ от 22.01.2003 №4145.


В соответствии с Положением о Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Ростехнадзора от 12.12.2012 № 722, законному представителю юридического лица, МАОУ «Ягринская гимназия» предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Предписание от 14.11.2017 г. № 56-7050-3792/ПР составлено на 3 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Худяков Алексей Сергеевич

(ФИО)


(Подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Соловьев Александр Леонидович

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)


(Подпись)

С Предписанием ознакомлен, экземпляр Предписания от 14.11.2017 г. № 56-7050-3792/ПР на руки получен.

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель

Директор МАОУ «Ягринская гимназия» Космачев Б. Г.

(ФИО должностного лица)


(Подпись)

30.11.2017г.
(Дата)

От ознакомления с предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался


(ФИО должностного лица)


(Подпись)

(Дата)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изло-

женными в акте проверки, либо с выданным предписанием вправе обратиться в государственный орган в порядке и сроки, установленные ч.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного (надзора) и муниципального контроля».

Невыполнение в установленный срок законного Предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) влечет привлечение к административной ответственности по ст.19.5 КоАП РФ.